

电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量平行检验记录表
(II) 室外

编号: QZHT-ZHJLDL20170621011

单位(子单位)工程名称		220KV 升压站电气安装工程									
分部(子分部)工程名称		配电楼、主控楼电线电缆			验收部位		电线、电缆敷设				
施工单位		衢州光明电力工程有限公司			项目经理		雷达				
分包单位		无			分包单位 项目经理		无				
施工执行标准名称及编号		《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定 GB50303-2012									
《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定 GB50303-2012				检查评定记录					监理单位 验收记录		
主控项目	1	交流单芯电缆 不得单独穿于钢导管内	第 15.1.1 条	合格					合格		
	2	电线穿管	第 15.1.2 条	合格							
	3	爆炸危险环境照明线路的电线、电缆选用和穿管	第 15.1.3 条	合格							
一般项目	1	电线、电缆管内清扫和管口处理	第 15.2.1 条	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
	2	同一建筑物、构筑物内电线绝缘层颜色的选择	第 15.2.2 条	√	√	√	√	√	√	√	
	3	线槽敷线	第 15.2.3 条	√	√	√	√	√	√	√	
施工单位 检查评定结果		专业工长(施工员)		陈义水			施工班组长 方明月				
		项目专业质量检查员: 杨敏敏 2017 年 6 月 22 日									
监理单位 验收结论		合格 专业监理工程师: 徐群 2017 年 6 月 22 日									