

地基验槽（坑）监理平行检验表

工程名称	衢州杭泰柯城 160MW 光伏生态公园			验收日期			
施工单位	德京集团股份有限公司						
检验部位	配电装置槽基坑						
检查依据	设计图纸: 施工规范: GB50202—2002 及 Q/CSG10017.3—2007						
检查基本情况:							
配电槽基坑长 3 米, 宽 1 米, 深度 4.2 米, 边坡较缓较小。							
轴线或基础编号	基底尺寸 (mm)		标高 m	轴线偏移	土质	地下水	边坡
	基底长 L+20 0~50 mm	基底宽 B 0~50 mm	0~-50 mm				
1-8	14	36	29	无	强风化		较小
A-C	31	44	39	无	岩层		
检查意见:							
经现场查验 符合设计要求。							
备注:							
现场施工边坡较缓较小。							
专业监理工程师:				施工单位质量员:			
张明 2016 年 11 月 25 日				黄祥安 2016 年 11 月 25 日			