

成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装

检验批质量平行检验记录表(I) 高压开关柜

编号: QZHT-ZHJLDL20170620009

单位（子单位）工程名称		220KV 升压站电气安装工程									
分部（子分部）工程名称		1、2#SVG 室设备安装				验收部位		1、2#SVG 成套设备			
施工单位		衢州光明电力工程有限公司				项目经理		雷达			
分包单位		无				分包项目经理		无			
施工执行标准名称及编号		GB50303-2012 《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定									
GB50303-2012 《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定						检查评定记录				监理单位 验收记录	
主控项目	1	金属框架的接地或接零		第 6.1.1 条	合格						合格
	2	手车式柜的推拉和动、静触头检查		第 6.1.3 条	合格						
	3	成套配电柜的交接试验		第 6.1.4 条	合格						
	4	柜间线路绝缘电阻测试		第 6.1.6 条	合格						
	5	柜间二次回路耐压试验		第 6.1.7 条	合格						
一般项目	1	柜间或与基础型钢的连接		第 6.2.2 条	合格						合格
	2	柜间安装接缝、成列安装盘面偏差检查		第 6.2.3 条	合格						
	3	柜内部检查试验		第 6.2.4 条	合格						
	4	柜间配线		第 6.2.5 条	合格						
	5	柜与其面板间可动部位的配线		第 6.2.7 条	合格						
	6	基础型钢安装 允许偏差	不直度 (mm/m)	≤1	合格						
			水平度 (mm/全长)	≤5	合格						
			不平行度 (mm/全长)	≤5	合格						
7	柜、盘等垂直度允许偏差		≤1.5%	合格							
施工单位 检查评定结果		专业工长（施工员）				施工班组长					
		陈新红				杨国敏					
监理单位 验收结论		合格									
		项目专业质量检查员:				2017 年 6 月 30 日					
		专业监理工程师:				2017 年 6 月 20 日					