



地基验槽（坑）监理平行检验表

工程名称	衢州杭泰柯城 160MW 光伏生态公园			验收日期	2017.02.15		
施工单位	德京集团股份有限公司						
检验部位	SVG 基坑						
检查依据	设计图纸： 施工规范：GB50202—2002 及 Q/CSG10017.3—2007						
检查基本情况：							
SVG 室设计长边为 11 米，宽边为 8.5 米，现场测试基坑长边为 2 米。							
轴线或基础编号	基底尺寸 (mm)		标高 m	轴线偏移	土质	地下水	边坡
	基底长 L+20 0~-50 mm	基底宽 B 0~-50 mm	0~-50 mm				
1-3	180	-44	-28	无偏移	强风化岩		
A-C	174	-46	-33				
检查意见：							
经现场测试复核，SVG 室基坑开挖符合设计要求							
备注：							
专业监理工程师：				施工单位质量员：			
 2017 年 02 月 15 日				 2017 年 2 月 15 日			