

土方回填工程平行检验表

工程名称: 正泰新能源衢州 160MW 光伏生态公园

部位: SVG 基础

类别	序号	检查项目	质量标准或允许偏差值	质量检验结果												
主控项目	1	基底处理	必须符合设计要求和现行有关标准的规定	符合要求												
	2	分层压实系数	必须符合设计要求	符合要求												
	3	边坡坡度	应符合设计要求和现行有关标准及施工技术措施规定	符合要求												
	4	柱基、基坑、基槽	0~-50 mm	34	25	47	30	29	14	32	15	28	14			
		场地平整	±30 mm	11	25	17	21	19	28	13	24	17	21			
		人工机械	±50 mm	40	25	10	19	33	21	45	47	25	19			
		管沟	0~-50 mm	38	47	16	29	16	32	25	41	18	20			
		地(路)面基层	0~-50 mm	44	16	30	15	22	19	43	24	17	15			
一般项目	1	回填土料	应符合设计要求	符合要求												
	2	分层厚度及含水量	应符合设计要求	符合要求												
	3	柱基、基坑、基槽	≤20 mm	14	15	19	13	10	8	4	16	12	9			
		挖方场地平整	≤20 mm	14	17	10	12	11	15	13	18	19	4			
		人工机械	≤30 mm	22	15	19	31	20	19	22	14	10	7			
		管沟	≤20 mm	10	14	19	12	13	9	12	15	16	13			
		地(路)面基层	≤20 mm	11	16	19	14	15	13	10	17	13	10			
验收结论:				经验符合要求												
专业监理工程师: 张				2017 年 03 月 25 日				施工单位质量员: 黄祥安				2017 年 03 月 25 日				