

GFDZJBM26:平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏发电项目

编号:

检验对象分类			☒ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	逆变器	设备型号规格	SG1250
		生产厂家	阳光电源	安装位置	36.37.38 E
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1.	位置、方向	符合图纸设计	符合要求		
2.	与基础型钢之间间距	牢固可靠	符合要求		
3.	接地线的截面	符合设计要求	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		卡尺, 卷尺			
检验人员	贾迎高, 李云, 海宇	检验日期	2017 年 2 月 16 日		