

GFFD-JZLB5 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

编号：

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序 <i>9#</i>
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	<i>1#-6#</i>
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	箱变安装	实施单位	中南建工
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
设备检查	防护等级	符合设计、合同要求	<i>符合要求</i>	观察	
	外形尺寸	符合图纸	<i>符合要求</i>	用钢尺检测	
	元器件	完好、无松动	<i>符合要求</i>	内部检查	
	开关和熔断器	断开灵活、可靠	<i>符合要求</i>	操作试验	
设备	位置	符合图纸设计	<i>符合要求</i>	核对图纸检查	
	支架和固定螺栓	镀锌件	<i>符合要求</i>	外观检查	
	垂直度	允许偏差应小于 1.5mm	<i>符合要求</i>	测量	
	接地	应牢固、可靠	<i>符合要求</i>	对照标准检查	
	接地线的截面	符合设计要求	<i>符合要求</i>	卡尺实测	
	绝缘电阻测试	汇流箱进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	<i>符合要求</i>	用兆欧表测试
汇流箱进线端与接地端绝缘电阻		绝缘电阻不小于 2MΩ	<i>符合要求</i>	用兆欧表测试	
检验结论		<i>符合图纸设计要求</i>			
检验仪器及编号		卡尺、兆欧表			
检验人员	<i>张永宁</i>	检验日期	<i>2018</i> 年 <i>11</i> 月 <i>20</i> 日		

