

平行检验记录表

工程名称: 海陵县张家堡 20 兆瓦光伏并网发电项目

编号: 16

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏阵区支架基础引孔	实施单位	清源易捷(厦门)新能源工程有限公司
其他					
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	钻孔深度		设计图纸	1208mm 1200mm 1203mm	
2	左右孔距		设计图纸	3500mm 3509mm 3496mm	
3	钻孔直径		设计图纸	250mm 247mm 256mm	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	[Signature]		检验日期	2016 年 11 月 24 日	

填写、使用说明

- (1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类, 如属设备方面的检验项目, 在设备前的□框中打√, 并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息, 其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目, 依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时, 按工序填写, 有关基本信息可填入“其他”栏目中。
- (2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论, 一般为合格或不合格。
- (3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用, 如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告, 以该正式报告为准, 不再填写该记录表。



平行检验记录表

工程名称: 涿鹿县张家堡 20 兆瓦光伏并网发电项目

编号: 17

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏阵区支架基础引孔/SH	实施单位	清源易捷(厦门)新能源工程有限公司
其他					
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	钻孔深度		设计图纸	1208mm 1214mm 1200mm	
2	左右孔距		设计图纸	3500mm 3492mm 3506mm	
3	钻孔直径		设计图纸	250mm 252mm 248mm	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	张永新		检验日期	2016 年 11 月 14 日	

填写、使用说明

- (1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类, 如属设备方面的检验项目, 在设备前的口框中打v, 并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息, 其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目, 依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时, 按工序填写, 有关基本信息可填入“其他”栏目中。
- (2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论, 一般为合格或不合格。
- (3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用, 如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告, 以该正式报告为准, 不再填写该记录表。



平行检验记录表

工程名称: 涿鹿县张家堡 20 兆瓦光伏并网发电项目

编号: 18

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏阵区支架基础引孔 16#	实施单位	清源易捷(厦门)新能源工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	钻孔深度	设计图纸	1208mm 1200mm 1210mm		
2	左右孔距	设计图纸	3500mm 3496mm 3506mm		
3	钻孔直径	设计图纸	250mm 253mm 247mm		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	杨永新		检验日期	2016 年 11 月 13 日	

填写、使用说明

- (1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类, 如属设备方面的检验项目, 在设备前的□框中打√, 并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息, 其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目, 依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时, 按工序填写, 有关基本信息可填入“其他”栏目中。
- (2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论, 一般为合格或不合格。
- (3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用, 如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告, 以该正式报告为准, 不再填写该记录表。



平行检验记录表

工程名称: 浮鹿县张家堡 20 兆瓦光伏并网发电项目

编号: 19

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏阵区支架基础引孔 17#	实施单位	清源易捷(厦门)新能源工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	钻孔深度	设计图纸	1208mm 1203mm 1213mm		
2	左右孔距	设计图纸	3500mm 3495mm 3497mm		
3	钻孔直径	设计图纸	250mm 254mm 251mm		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	符志新		检验日期	2016 年 11 月 13 日	

填写、使用说明

- (1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类, 如属设备方面的检验项目, 在设备前的口框中打√, 并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息; 其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目, 依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时, 按工序填写, 有关基本信息可填入“其他”栏目中。
- (2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论, 一般为合格或不合格。
- (3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用, 如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告, 以该正式报告为准, 不再填写该记录表。



平行检验记录表

工程名称: 涿鹿县张家堡 20 兆瓦光伏并网发电项目

编号: 21

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	开关站梁板柱模板安装	实施单位	清源易捷(厦门)新能源工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	模板接缝宽度	混凝土结构工程质量验收规范 GB50204-2002	1mm 2mm 2mm		
2	模板实测垂直度	混凝土结构工程质量验收规范 GB50204-2002	4mm 2mm 4mm		
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺 (SY-546A. E) 线坠		
检验人员	杨永利		检验日期	2017 年 4 月 1 日	

填写、使用说明

- (1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类, 如属设备方面的检验项目, 在设备前的口框中打√, 并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息, 其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目, 依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时, 按工序填写, 有关基本信息可填入“其他”栏目中。
- (2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论, 一般为合格或不合格。
- (3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用, 如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告, 以该正式报告为准, 不再填写该记录表。



平行检验记录表

工程名称: 涿鹿县张家堡 20 兆瓦光伏并网发电项目

编号: 22

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	开关站梁板钢筋绑扎	实施单位	清源易捷(厦门)新能源工程有限公司
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	梁钢筋绑扎规格		设计图纸	Φ8*100 Φ8*200	
2	板钢筋绑扎规格		设计图纸	Φ8*200 Φ8*150 Φ12*200	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺 (SY-546A. E)		
检验人员	张永新		检验日期	2017 年 4 月 1 日	

填写、使用说明

- (1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类, 如属设备方面的检验项目, 在设备前的口框中打√, 并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息, 其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目, 依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时, 按工序填写, 有关基本信息可填入“其他”栏目中。
- (2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论, 一般为合格或不合格。
- (3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用, 如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告, 以该正式报告为准, 不再填写该记录表。



平行检验记录表

工程名称: 漳浦县张家堡 20 兆瓦光伏并网发电项目

编号: 23

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	综合楼梁板钢筋绑扎	实施单位	清源易捷(厦门)新能源工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	梁钢筋绑扎规格	设计图纸	Φ8*100 Φ8*200		
2	板钢筋绑扎规格	设计图纸	Φ8*200 Φ8*180 Φ8*200		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺 (SY-546A. E)			
检验人员	陈永新		检验日期	2017 年 5 月 3 日	

填写、使用说明

- (1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类, 如属设备方面的检验项目, 在设备前的口框中打v, 并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息, 其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目, 依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时, 按工序填写, 有关基本信息可填入“其他”栏目中。
- (2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论, 一般为合格或不合格。
- (3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用, 如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告, 以该正式报告为准, 不再填写该记录表。



平行检验记录表

工程名称: 涿鹿县张家堡 20 兆瓦光伏并网发电项目

编号: 24

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	架空线路钢筋绑扎	实施单位	清源易捷(厦门)新能源工程有限公司
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	梁钢筋绑扎规格		设计图纸	Φ8*100 Φ8*200	
2	板钢筋绑扎规格		设计图纸	Φ8*200 Φ8*180 Φ8*200	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺 (SY-546A, E)		
检验人员	徐建新		检验日期	2017 年 5 月 13 日	

填写、使用说明

- (1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类, 如属设备方面的检验项目, 在设备前的口框中打√, 并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息, 其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目, 依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时, 按工序填写, 有关基本信息可填入“其他”栏目中。
- (2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论, 一般为合格或不合格。
- (3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用, 如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告, 以该正式报告为准, 不再填写该记录表。

