

工程平行检验记录

工程名称: 内蒙古清能新能源10MW光伏发电项目

编号: 1

施工部位	1#区域 钻孔	检验时间	2016.10.31
检验项目: 钻孔直径深度.			
检验依据: 图纸设计要求及国家规范.			
检验方式: 钢尺检查.			
问题及处理情况: 个别孔深度不够. 要求整改合格.			
相关监理文件索引:			
☐ 检测报告			
☒ 检评记录			
☐ 监理工程师通知单/监理工作联系单			
☐ 工程暂停令			
☐ 其它			
		项目监理机构 (章)	
		总/专业监理工程师	
		日期: 2016.10.31	

本表一式一份, 由项目监理部自存。



由 扫描全能王 扫描创建