



工程平行检验记录

工程名称: 沈北支清站所10kV线路改造工程

编号: 19

施工部位	10kV户外跌落式熔断器	检验时间	2017.5.15
检验项目: 塔基及铁塔防腐处理情况检查			
检验依据: 国网规范书及国家有关规定			
检验方式: 目视、钢尺、检查			
问题及处理情况: 塔基深度及防腐处理不合格, 外委重做			
相关监理文件索引:			
☐ 检测报告			
☐ 检评记录			
☐ 监理工程师通知单/监理工作联系单			
☐ 工程暂停令			
☒ 其它			
项目监理机构(章):  总/专业监理工程师:  日期: 2017.5.15			

本表一式一份, 由项目监理部自存。



由 扫描全能王 扫描创建