

平行检验记录表

工程名称: 泰州乐叶光伏科技有限公司 3.8MWp 分布式光伏项目

编号: 008

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	厂房屋顶浇筑 混凝土支墩	实施单位	江苏华能建设工程集团有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	现浇结构的外观质量不应有严重缺陷	GB50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范	基本符合规范及设计要求		
2	现浇结构的外观质量不应有一般缺陷	GB50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范	基本符合规范及设计要求		
3	现浇结构的尺寸及偏差是否满足设计及规范要求	图 纸 设 计 及 GB50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范	基本符合规范及设计要求		
4	混凝土支墩底层灰尘清理及界面剂涂刷情况	图 纸 设 计 及 GB50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范	基本符合规范及设计要求		
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	王传辉 刘强		检验日期	2017 年 4 月 8 日	

填写、使用说明

(1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类, 如属设备方面的检验项目, 在设备前的□框中打√, 并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息, 其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目, 依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时, 按工序填写, 有关基本信息可填入“其他”栏目中。

(2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论, 一般为合格或不合格。

(3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用, 如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告, 以该正式报告为准, 不再填写该记录表。