

平行检验记录表

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-021

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	水泥	材料型号规格	
		生产厂家	西昌航天水泥有限责任公司	使用部位	升压站设备基础
	工序	工序名称		施工单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	水泥品种	P.0	合格		
2	强度等级	42.5R	合格		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论		合格			
检验仪器及编号					
检验人员	刘炳均		检验日期	2018年7月16日	



由 扫描全能王 扫描创建