

平行检验记录表

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-027

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	主变压器接地扁钢焊接	实施单位	四川锦龙电力建设有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	扁钢型号、规格		设计要求	合格	
2	扁钢镀锌层厚度		设计要求	合格	
3	焊接搭接面		设计要求	合格	
4	焊缝质量		设计要求	合格	
5	焊接接头防腐		设计要求	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺 游标卡尺 镀锌层测厚仪		
检验人员	刘柄均、王锐		检验日期	2018 年 8 月 2 日	



由 扫描全能王 扫描创建