

平行检验记录表

工程名称:西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号:ZHJL-028

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	光伏组件	设备型号规格	SEAP60W-275
		生产厂家	常州亚玛顿股份有限公司	安装位置	光伏区
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏组件安装	施工单位	四川锦龙电力建设有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	长度	1662±2 mm	合格		
2	宽度	990±2 mm	合格		
3	厚度	25±2 mm	合格		
4	分值功率	275W	合格		
5	耐压检测	<0.05mA	合格		
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论		合格			
检验仪器及编号					
检验人员	刘柄均, 王洪光		检验日期	2018 年 8 月 2 日	



由 扫描全能王 扫描创建