

平行检验记录表

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-033

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	升压站站电缆敷设	施工单位	四川锦龙电力建设有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	主变压器至一次设备舱电缆敷设	GB50168-2006	符合要求,排列整齐		
2	主变压器至 SVG 高压电缆敷设	GB50168-2006	符合要求,排列整齐		
3	主变压器至二次设备舱电缆敷设	GB50168-2006	符合要求,排列不整齐	已整改.	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论		合格			
检验仪器及编号					
检验人员	刘本西、王洪元		检验日期	2018 年 8 月 20 日	



由 扫描全能王 扫描创建