



常州正强电力工程监理有限公司

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHIL-002

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	开关盒	设备型号规格	XL-PN×J
		生产厂家	湖南新材料站	安装位置	11E
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		施工单位	
其他					
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	外形		GB-50303	合格	
2	出厂检验报告			合格	
3	绝缘电阻			合格	
4	元器件是否完好,无松动			合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			卡尺,兆欧表		
检验人员	叶德秋		检验日期	2017年11月16日	

填写、使用说明

- (1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类。如属设备方面的检验项目,在设备前的□框中打√,并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息,其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目,依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时,按工序填写,有关基本信息可填入“其他”栏目中。
- (2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论,一般为合格或不合格。
- (3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用,如委托专业检验单位检验后出具了正式检验报告,应以该正式报告为准,不再填写该记录表。