

单位工程定位放线平行检验表

编号: 040001010101002

表 5.2.1

单位(子单位) 工程名称		220kV 屋外配电装置构筑物		分部(子分部) 工程名称	定位及高程控制	
分项工程名称		单位工程定位放线		验收部位	#3 独立避雷针	
施工单位		天津市光宇电力工程安装有限公司			项目经理	周永生
施工执行标准 名称及编号		《110kV~1000kV 变电(换流)站土建工程施工质量验收及 评定规程》(Q/GDW-1183-2012)			专业工长 (施工员)	杨广波
分包单位		/			分包项目经理	/
类 别	序 号	检查项目	质量标准	施工单位自检记录		
主 控 项 目	1	控制桩测设	根据建(构)筑物的主轴线设控制桩。桩深度应超过冰冻土层。各建(构)筑物不应少于 4 个	通过现场检查, 避雷器基础设置 4 个定位桩		
	2	平面控制桩精度	应符合二级导线的精度要求	通过经纬仪检查, 平面控制桩精度符合二级导线精度要求		
	3	高程控制桩精度	应符合三等水准的精度要求	通过水准仪检查, 高程控制桩精度符合三等水准精度要求		
	4	全站仪定位精度	应符合现行有关标准的规定	/		
验收结论		符合要求				
专业监理工程师:				施工单位质量员:		
 2017 年 03 月 28 日				 2017 年 03 月 28 日		