

平行检验记录表

工程名称：内乡县乍曲乡 100 兆瓦光伏电站项目

编号： 001

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	设备型号规格		
		生产厂家	安装位置		
	材料	材料名称	材料型号规格		
		生产厂家	使用部位		
	工序	工序名称	6#、7#外线铁塔基础支模	实施单位	南京东送电力科技有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	基础的坐标位置	设计图纸	合格		
2	模板的标高	设计图纸	合格		
3	模板各部分尺寸	设计图纸	合格		
4	支模的牢固度		合格		
检验结论		整个模板施工符合设计及规范要求			
检验仪器及编号		水准仪 (DZS3-2T NO 1604226) 钢卷尺			
检验人员	马中强	检验日期	2017年1月1日		