

门窗工程平行检验记录

编号: GFDZJBM26-020

工程名称	金寨县安阳光伏发电有限公司金寨综合利用光伏发电项目		检查部位	配电室	材质	防火门塑料窗									
序号	检查内容		检验情况												
1	质量保证资料	门窗产品应有出厂合格证、出厂检验报告及使用说明书	齐全												
		建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比应符合设计要求	合格												
3	门窗的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置、连接方式		合格												
4	副框安装必须牢固,预埋件的数量、位置、埋置方式、与框的连接方式		合格												
5	门窗安装固定后,框与墙体间隙填充饱满,并用密封胶密封		合格												
6	铝合金推拉窗用于外墙时,应设置防脱落装置		合格												
7	项目		规范要求 (mm)	实测值 (mm)											
	主型材壁厚	副框													
		铝合金主型材													
		塑料窗主型材													
		塑料窗增强型钢													
		塑料窗拼樘管增强型钢													
		门窗框连接件													
	固定片与窗角、中竖框、中横框的间距														
	固定片中间距														
	门窗槽口宽度、高度	≤1500mm	±2	+2	-1	-1	+2	+1	-2	-1	+2	+2	+2		
		>1500mm	2	+2	1	1	0	+1	2	1	0	+2	0		
	门窗槽口对角线长度差	≤2000mm	3												
		>2000mm	4	1	2	1	1	3	1	2	3	1	1		
	检验结论和意见:														
监理工程师 (签字、签章):  2017年05月08日															