

平行检验记录表

工程名称: 安丘市60MW+80MW光伏扶贫电站项目

编号:

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	地锚桩基础打孔	实施单位	石埠子新增4区
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果		备注
1	孔深	120cm	①133 ②134 ③138 ④130 ⑤136 ⑥137 ⑦133 ⑧129 ⑨138 ⑩135 ⑪136 ⑫144		
2	孔距	150cm	①150 ②151 ③149 ④148 ⑤151 ⑥150 ⑦149 ⑧150 ⑨151 ⑩150 ⑪151 ⑫152		
		320cm	①321 ②320 ③321 ④319 ⑤320 ⑥321 ⑦319 ⑧318 ⑨321 ⑩321 ⑪321 ⑫321		
3	组距	200cm	①200 ②201 ③202 ④200 ⑤201 ⑥202 ⑦199 ⑧198 ⑨200 ⑩199 ⑪200 ⑫201		
检验结论			合格		
检验仪器及编号			5m钢卷尺		
检验人员	金杰、张启生		检验日期	2017 年 3 月 9 日	

填写、使用说明:

- (1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类, 如属设备方面的检验项目, 在设备前的□框中打√, 并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息, 其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目, 依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时, 按工序填写, 有关基本信息可填入“其他”栏目中。
- (2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论, 一般为合格或不合格。
- (3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用, 如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告, 以该正式报告为准, 不再填写该记录表。