

平行检验记录表

工程名称：安丘市60+80光伏扶贫电站项目

编号：

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	辉渠六区	实施单位	合肥建工
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	浇筑地锚桩	3.2米×1.5米	符合要求	3.2米×1.5米 3.2米×1.5米	
2	浇筑地锚桩地面以上高度	200mm~250mm	符合要求	230mm, 250mm 245mm 210mm	
检验结论		符合要求(局部整改3处)			
检验仪器及编号		卷尺, 水平尺, 相机			
检验人员	张启生	检验日期	2017年03月30日		