


## 平行检验记录表

工程名称：湖南华容北景港朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目

编号：

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备	<input type="checkbox"/> 材料	<input checked="" type="checkbox"/> 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格
		生产厂家		安装位置
	材料	材料名称		材料型号规格
		生产厂家		使用部位
	工序	工序名称	B1、B2、B3、B4、B5 区 箱变器安装	实施单位
其他				
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	铭牌及接线图标志	齐全清晰	齐全清晰	
2	外观检查	无碰伤变形	无碰伤变形	
3	铁芯紧固件检查	紧固，无松动	紧固，无松动	
4	铁芯绝缘电阻	绝缘良好	绝缘良好	
5	铁芯接地	1 点	1 点	
6	绕组接线检查	牢固正确	牢固可靠	
7	绝缘电阻	绝缘良好	绝缘良好	
8	引出线裸露导体外观	无毛刺尖角	无毛刺尖角	
9	引出线裸导体相间及对地距离	按 GB50149 规定	符合规范要求	
检验结论		合格		
检验仪器及编号		扳手、兆欧表		
检验人员		检验日期	2018 年 01 月 14 日	