

GFDZJBM26:平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 湖南华容北景港朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目

编号:

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	B6、B7、B8、B9、B10 区组件安装	实施单位	南通通能
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	倾斜角度偏差	$\leq 1^\circ$	合格		
2	组件边缘高差	相邻组件间	合格		
3	组件边缘高差	东西向全长 (相同标高)	合格		
4	组件平整度	相邻组件间	合格		
5	组件平整度	东西向全长 (相同轴线及标高)	合格		
检验结论			合格		
检验仪器及编号			角度仪、水准仪		
检验人员			检验日期	2018 年 01 月 04 日	