GFDZJBM26:平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称：湖南华容北景港朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目　　编号：

检验对象分类			□设备　□材料　■工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	B1、B2、B3、B4、B5 光伏区接地安装	实施单位	南通通能
		其他			
序号	检　验　项　目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	扁钢截面及厚度		按设计规定	符合设计	
2	接地体地下埋深		≥600 mm	符合要求	
3	接地体外缘闭合角形状		圆弧形	符合要求	
4	接地体引出线的防腐措施		紧刷防腐漆	符合要求	
5	搭接长度		圆钢与扁钢	符合要求	
6	搭接长度		扁钢与扁钢	符合要求	
7	焊接部位表面处理		刷防腐漆	符合要求	
8	焊接部位检查		牢固	牢固	
9	回填土		无石块、杂物	符合要求	
10	接地电阻		按设计规定	符合设计	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			游标卡尺、钢卷尺、兆欧表		
检验人员			检验日期	2018 年 01 月 08 日	