GFDZJBM26:平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称：湖南华容北景港朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目　　编号：

检验对象分类			□设备	□材料	■工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	B1、B2、B3、B4、B5 区逆变器安装	实施单位	南通通能
		其他			
序号	检　验　项　目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	基础型钢平直度		<1 mm/m,<3 mm/全长	合格	
2	基础型钢外形尺寸		符合图纸	符合设计	
3	基础型钢顶部宜高出抹平地面		允许偏差应小于 1.5mm	合格	
4	位置、方向		符合图纸设计	符合设计	
5	与基础型钢之间固定		牢固可靠	牢固可靠	
6	接地		应牢固、可靠	牢固可靠	
7	接地线的截面		符合设计要求	符合设计	
8	交流侧电缆接线前电缆绝缘		绝缘电阻不小于 2MΩ，校对电缆相序	符合要求	
9	直流侧电缆接线前电缆绝缘		绝缘电阻不小于 2MΩ，校对极性正确	符合要求	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			游标卡尺、钢卷尺、兆欧表		
检验人员			检验日期	2018 年 01 月 13 日	