GFDZJBM26:平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称：湖南华容北景港朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目　　编号：

检验对象分类			□设备　□材料　■工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	B35、B29、B36、B38 区支架安装	实施单位	南通通能
		其他			
序号	检　验　项　目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	安装的形式		形式、规格符合设计文件的规定	符合要求	
2	安装方向		方向正确	正确	
3	螺栓紧固		符合厂家技术要求	符合要求	
4	调整支架角度		≤1 度	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			角度仪		
检验人员			检验日期	2017 年 12 月 14 日	