

平行检验记录表

工程名称：湖南华容北景港朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目

编号:

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	A23~26 区 管桩施工	实施单位	南通通能
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观		无蜂窝、露筋、裂缝、色感 均匀、桩顶无孔隙	符合要求	
2	桩径		±5	合格	
3	管壁厚度		±5	合格	
4	桩顶标高		±50	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			目测、钢卷尺、水准仪		
检验人员			检验日期	2017 年 12 月 19 日	