

# 平行检验记录表

工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

编号: GFDZJBM26-GFQDQ-11

| 检验对象分类   |                  |                  | <input type="checkbox"/> 设备 | <input checked="" type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备               | 设备名称             |                             | 设备型号规格                                 |                                        |
|          |                  | 生产厂家             |                             | 安装位置                                   |                                        |
|          | 材料               | 材料名称             |                             | 材料型号规格                                 |                                        |
|          |                  | 生产厂家             |                             | 使用部位                                   |                                        |
|          | 工序               | 工序名称             |                             | 实施单位                                   |                                        |
|          |                  | 其他               | 11#方阵                       |                                        |                                        |
| 序号       | 检验项目             | 质量标准             | 质量检验结果                      | 备注                                     |                                        |
| 1        | 组件、支架安装          |                  | 合格                          |                                        |                                        |
|          | 组件几何尺寸、外观质量      | GBT50796、GB50794 | 合格                          |                                        |                                        |
|          | 支架外观质量、表面防腐层厚度   | GBT50796、GB50794 | 合格                          |                                        |                                        |
|          | 组件、支架的质量证明文件     | GBT50796、GB50794 | 合格                          |                                        |                                        |
|          | 安装倾斜角度           | GBT50796、GB50794 | 合格                          |                                        |                                        |
|          | 组件东西向、南北向间距、接地连接 | GBT50796、GB50794 | 合格                          |                                        |                                        |
| 2        | 逆变器安装            |                  | 合格                          |                                        |                                        |
|          | 外观质量检查           | GBT50796、GB50794 | 合格                          |                                        |                                        |
|          | 安装高度、位置、垂直度等     | GBT50796、GB50794 | 合格                          |                                        |                                        |
|          | 电缆终端制作、连接、接地安装   | GBT50796、GB50794 | 合格                          |                                        |                                        |
| 3        | 汇流箱              |                  | 合格                          |                                        |                                        |
|          | 外观检查、配件检查        | GBT50796、GB50794 | 合格                          |                                        |                                        |
|          | 安装高度、位置、垂直度等     | GBT50796、GB50794 | 合格                          |                                        |                                        |
|          | 电缆终端制作、连接、接地安装   | GBT50796、GB50794 | 合格                          |                                        |                                        |
| 4        | 桥架安装             |                  | 合格                          |                                        |                                        |
|          | 材料规格型号、外观检查      | GBT50796、GB50794 | 合格                          |                                        |                                        |
|          | 材料质量证明文件         | GBT50796、GB50794 | 合格                          |                                        |                                        |
|          | 安装高度、水平度         | GBT50796、GB50794 | 合格                          |                                        |                                        |
|          | 连接件、切口处理         | GBT50796、GB50794 | 合格                          |                                        |                                        |
|          | 桥架件接地、整体接地       | GBT50796、GB50794 | 合格                          |                                        |                                        |
|          | 桥架支撑间距、水平度、紧固性   | GBT50796、GB50794 | 合格                          |                                        |                                        |
| 5        | 电缆敷设             |                  | 合格                          |                                        |                                        |
|          | 材料规格型号、外观检查      | GBT50796、GB50794 | 合格                          |                                        |                                        |
|          | 延展长度、电缆之间间距      | GBT50796、GB50794 | 合格                          |                                        |                                        |
|          | 预留电缆长度、弯曲度       | GBT50796、GB50794 | 合格                          |                                        |                                        |
| 6        | 接地               |                  | 合格                          |                                        |                                        |
|          | 接地材质、搭接焊接长度      | GBT50796、GB50794 | 合格                          |                                        |                                        |
|          | 焊接外观质量           | GBT50796、GB50794 | 合格                          |                                        |                                        |
|          | 防腐               | GBT50796、GB50794 | 合格                          |                                        |                                        |
| 检验结论     |                  | 合格               |                             |                                        |                                        |
| 检验仪器及编号  |                  |                  |                             |                                        |                                        |
| 检验人员     | 张琳琳              | 检验日期             | 2017年07月01日                 |                                        |                                        |