

平行检验记录表

工程名称: 淮沪电力田集第二发电厂农光互补 5.9MW 分布式光伏发电项目

编号: TJGF-PXJY-08

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	#1 光伏区汇流箱接线	实施单位	上海上电电力工程有限公司
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	线路的极性		设计文件	符合设计	检查
2	接线端子的紧固度		设计文件	符合设计	检查
3	线路的标签		设计文件	符合设计	检查
4	直流出线电缆接地		设计文件	符合设计	检查
5	汇流箱接地		设计文件	符合设计	检查
检验结论			合格		
检验仪器及编号			万用表 扳手		
检验人员	武满宏		检验日期	2017/05/15	