

平行检验记录表

工程名称: 淮沪电力田集第二发电厂农光互补 5.9MW 分布式光伏发电项目

编号: TJGF-PXJY-10

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	预制舱一次接线	实施单位	上海上电电力工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	线路安装位置		设计文件	符合设计	检查
2	线路的相序		设计文件	符合设计	检查
3	接线端子的紧固度		设计文件	符合设计	检查
4	线路的标签		设计文件	符合设计	检查
5	电缆头的制作		设计文件	符合设计	检查
6	铠装电缆接地		设计文件	符合设计	检查
检验结论			合格		
检验仪器及编号			万用表 相序表 扳手		
检验人员	武满宏		检验日期	20170522	