

平行检验记录表

工程名称：淮沪电力田集电厂农光互补 5.9MW 分布式光伏电站项目 编号：HHTJ-PXJY-005

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	接地扁铁	材料型号规格	60*8, 40*4
		生产厂家	天津三环热镀锌有限公司	使用部位	光伏区防雷与接地
	工序	工序名称		实施单位	上海上电电力公司有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	镀锌层厚度		设计要求	符合设计	质量文件
2	材料厚度		设计要求	符合要求	检测
3	材料外形尺寸		设计要求	符合要求	检测
检验结论			扁铁质量符合设计要求，可进行焊接及安装作业。		
检验仪器及编号			钢卷尺 游标卡尺 镀锌层测厚仪		
检验人员	武满宏		检验日期	2017年 4月 2日	