

平行检验记录表

工程名称: 常州经开区0.4kV光伏项目

编号: 001

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	特种线缆	材料型号规格	PV-F
		生产厂家	上海政开电线电缆公司	使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
	产品规格		4.0mm ²	4.0mm ²	
	产品数量		4万m	4万m	
	额定电压		0.6/1kV	0.6/1kV	
	执行标准		20170116908-2007		
	出厂日期			20170211	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			卷尺、游标、计算器		
检验人员	周晓群		检验日期	2017年3月21日	

填写、使用说明

- (1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类, 如属设备方面的检验项目, 在设备前的□框中打√, 并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息, 其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目, 依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时, 按工序填写, 有关基本信息可填入“其他”栏目中。
- (2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论, 一般为合格或不合格。
- (3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用, 如委托专业检验单位检验后出具正式检验报告, 以该正式报告为准, 不再填写该记录表。



平行检验记录表

工程名称: 常州经济开发区0.42MWp光伏发电项目.

编号: 002.

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏组件.	材料型号规格	SRP-265-6PB
		生产厂家	东方爱拉菲.	使用部位	组件.
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
	功率.		265w		
	开路电压.		38.3V		
	短路电流.		8.83A.		
	工作电压.		31.1V		
	工作电流.		8.53A.		
	长.宽.高.		1640x992x40.		
	重量.		19.01kg.		
检验结论			合格.		
检验仪器及编号			卷尺.		
检验人员	周晓斐	检验日期	2017年3月27日		

填写、使用说明

- (1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类,如属设备方面的检验项目,在设备前的□框中打√,并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息,其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目,依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时,按工序填写,有关基本信息可填入“其他”栏目中。
- (2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论,一般为合格或不合格。
- (3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用,如委托专业检验单位检验后出具具有正式检验报告,以该正式报告为准,不再填写该记录表。

