

平行检验记录表

工程名称：偃师市产业集聚区 6MW 分布式光伏发电项目

编号：YSGF-PXJ-006

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	箱式变压器基础混凝土基础垫层	实施单位	
		其他	/		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	原材料及配合比	必须符合设计要求和现行有关标准的规定	采用 C15 砼符合设计要求		
2	混凝土强度及试件留置	必须符合设计要求和现行有关标准的规定	符合设计要求标准		
3	混凝土运输、浇筑及间歇时间	应符合现行有关标准的规定	商砼，无间歇		
4	施工配合比及开盘鉴定	施工配合比应符合现行有关标准的规定，首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定	调整施工配合比，见开盘鉴定		
5	施工缝位置	应符合设计和施工方案的要求，施工缝的处理应按技术方案执行	/		
6	养护	应符合施工技术方案和现行有关标准的规定	薄膜覆盖		
7	表面平整度	≤10	合格		
8	标高偏差	±10	合格		
9	坡度偏差	不大于房间相应尺寸的 2%，且不大于 30 mm	合格		
10	厚度偏差	在个别地方不大于设计厚度的 1/10	合格		
检验结论					
检验日期及编号			卷尺		
检验人员	检验日期		2017.5.11.		

填表、使用说明

(1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类，所属设备方面的检验项目，在设备表的空格中打“/”，并在下面“设备”的相应栏目中填写相关信息，其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目，依此类推填写，如有检验对象不明确（分不清属于设备、材料、工序时，按工序填写，有关基本信息可填入“其他”栏目中。

(2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论，一般为合格或不合格。

(3) 本表主要适用于监理单位委托专业检验单位现场检验后又正式检验报告的情况下使用，如委托专业检验单位检验后由具有正式检验报告，以该正式报告为准，不再填写该记录表。