

平行检验记录表

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号：TWTM-PJL-02

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	组件支架	材料型号规格	U41X82X6000
		生产厂家	江奔火盛电气	使用部位	桩顶
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	四川汇安格通
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1.	#1#塔架第1~20组	GB50794-2012	梁高偏差±柱面偏差≤3mm 中G线偏差≤2mm 角度30°		
2.	#1#塔架第21~41组	GB50794-2012	梁高±柱面偏差≤3mm 中G线偏差≤2mm 角度30°		
3.	#1#塔架第42~62组	GB50794-2012	梁高±柱面偏差≤3mm 中G线偏差≤2mm 角度30°		
4.	#1#塔架第63~83组	GB50794-2012	梁高±柱面偏差≤3mm 中G线偏差≤2mm 角度30°		
5.	#1#塔架第84~104组	GB50794-2012	梁高±柱面偏差≤3mm 中G线偏差≤2mm 角度30°		
6.	#1#塔架第105~125组	GB50794-2012	梁高±柱面偏差≤3mm 中G线偏差≤2mm 角度30°		
7.	#1#塔架第126~146组	GB50794-2012	梁高±柱面偏差≤3mm 中G线偏差≤2mm 角度30°		
8.	#1#塔架第147~168组	GB50794-2012	梁高±柱面偏差≤3mm 中G线偏差≤2mm 角度30°		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		卷尺 线坠 角度仪			
检验人员	李万忠 孙明伟		检验日期	2017年5月13日	

填写、使用说明

- 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类，如属设备方面的检验项目，在设备前的口框中打√，并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息，其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目，依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时，按工序填写，有关基本信息可填入“其他”栏目中。
- “检验结论”填写检验后得出的最终结论，一般为合格或不合格。
- 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用，如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告，以该正式报告为准，不再填写该记录表。