

平行检验记录表

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号：TWTM-PJL- 03

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备	<input type="checkbox"/> 材料	<input checked="" type="checkbox"/> 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	设备型号规格	
		生产厂家	安装位置	
	材料	材料名称	材料型号规格	#10
		生产厂家	使用部位	箱变基础承台
	工序	工序名称	实施单位	四川汇安能通
	其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
1.	T25箱变基础预埋件安装	GB50794-2012	预埋件预埋偏差超标(5mm)	已整改
2.	T24箱变基础预埋件安装	GB50794-2012	预埋件预埋偏差5mm	已整改
3.	T25箱变基础预埋件安装	GB50794-2012	预埋件预埋偏差小于5mm	—
4.	T30箱变基础预埋件安装	GB50794-2012	预埋件预埋偏差小于5mm	—
5.	T32箱变基础预埋件安装	GB50794-2012	预埋件预埋偏差5mm	已整改
6.	T33箱变基础预埋件安装	GB50794-2012	预埋件预埋偏差1.75mm	—
7.	T34箱变基础预埋件安装	GB50794-2012	预埋件预埋偏差小于5mm	—
8.	T35箱变基础预埋件安装	GB50794-2012	预埋件预埋偏差大于5mm	已整改
检验结论		合格		
检验仪器及编号		水准尺 卷尺		
检验人员	李万忠 赵丽伟		检验日期	2017年5月13日

填写、使用说明

- (1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类，如属设备方面的检验项目，在设备前的□框中打√，并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息，其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目，依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时，按工序填写，有关基本信息可填入“其他”栏目中。
- (2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论，一般为合格或不合格。
- (3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用，如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告，以该正式报告为准，不再填写该记录表。