

GFDZJBM26:平行检验记录表

平行检验记录表

项目名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: 018

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	汇流箱	设备型号规格	XL-21
		生产厂家	上海有文通	安装位置	17#光伏区
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	17#光伏区12汇流箱	实施单位	泰州有文通
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
	17#光伏区12汇流箱	DL/T5161.8-2002		SG-122	AL-01-17-01-01
1	箱体与基础固定螺栓	牢固, 无松动	✓		
2	水平误差	< 2mm	1.0.0.1.0.5		
3	垂直度允许偏差	< 1.5mm/m	0.3.0.2.0.0.2.0		
4	不直度	≤ 1mm/m	0.2.0.2.0.0.0.3		
5	箱体开启门密封	密封良好, 无漏风	符合要求		
6	箱体密封	良好, 无渗漏	良好		
7	电气元件安装	牢固, 合理	符合要求		
8	箱内开关(熔断器)	无损坏, 可靠	无损坏, 良好		
9	绝缘电阻相间绝缘	≥ 10.5MΩ	∞	1000V	✓
10	绝缘电阻对地绝缘	≥ 10.5MΩ	∞	1000V	✓
11	箱体标识	齐全, 清晰	✓		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		绝缘电阻测试仪310, 兆欧表, 万用表			
检验人员	张明	检验日期	2017年4月28日		