

平行检验记录表

项目名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: 019

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	逆变器	设备型号规格	KES-50K-HV
		生产厂家	德州科达	安装位置	5#光伏区
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	5#光伏区	实施单位	德州科达
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果		备注
	5#光伏区逆变器	DL/T5161.13-2002			SG-02 04-01-05-03-01
	箱体底座与基础连接	牢固、无松动	牢固		
	垂直度	<1.5mm/m	0.5, 0, 0.5		
	水平误差	<5mm	1, 2, 1		
	紧固件检查	镀锌层良好	✓		螺栓齐全、牢固
	接地连接	牢固、无松动	符合设计		
	组件板、端子板	无断裂变形、牢固	✓		
	外观检查	良好、无污损	符合设计		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		卷尺、游标卡尺			
检验人员	徐海龙	检验日期	2017 年 4 月 28 日		