

平行检验记录表

项目名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: 023

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	逆变器	设备型号规格	FSG-50K-MV
		生产厂家	深圳科士达	安装位置	12#光伏区
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	12#阵列区	实施单位	泰州睿通
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
	12#阵列区逆变器	DL/T5161.13-2002		SQ-DX QC-01-12-03-01	
1	箱体底座与基础连接	牢固、无松动	牢固		
2	垂直度	<1.5mm/m	0.05.0.5		
3	水平误差	<5mm	2.1.1		
4	紧固件检查	镀锌层完好	✓	螺栓齐全、牢固	
5	接地连接	牢固、无松动	符合要求		
6	接地线、端子板	无断裂、无松动	✓		
7	外观检查	完好、无异常	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		卷尺、小锤、钢卷尺			
检验人员	陈锦臣	检验日期	2017 年 4 月 30 日		