

### 平行检验记录表

工程名称：河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏电站项目      编号：ZHJL-YLYY-009

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 材料 <input checked="" type="checkbox"/> 工序			
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	饮品车间、国际车间、提取车间接地圆钢焊接	实施单位	河北筑能工程技术有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	圆钢型号、规格	设计要求			
2	圆钢镀锌层厚度	设计要求	合格		
3	焊接搭界面	设计要求	合格		
4	焊缝质量	设计要求			
5	焊接接头防腐	设计要求			
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺    游标卡尺    镀锌层测厚仪			
检验人员	朱存海	检验日期	2017 年 6 月 21 日		