

平行检验记录表

工程名称: 常德西洞庭12MW分布式光伏发电项目 编号: D7H9-002

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	PVC管, 镀锌钢管	材料型号规格	50, 20, 110, 160
		生产厂家		使用部位	各厂区电缆沟
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1.	镀锌钢管外观, 直径	设计图纸	合格		
2.	镀锌钢管镀锌层厚度	设计图纸	合格		
3.	PVC管材质, 外观	设计图纸	合格		
4.	PVC管管径, 壁厚	设计图纸	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		游标卡尺, 测厚仪AS930			
检验人员	王洪磊	检验日期	2017 年 5 月 4 日		

本表一式__份, 由项目监理部填报, 建设管理单位存一份, 项目监理部存__份