

平行检验记录表

工程名称：金坛区直溪镇二期 20MW 鱼塘水面光伏电站项目

编号：001

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区预制桩安装	实施单位	常州金坛建总建设工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	预制桩安装深度	设计图纸	合格		
2	前后左右桩距	设计图纸	合格		
3	预制桩安装垂直度	设计图纸	合格		
4	预制桩顶面水平差异	设计图纸	合格		
检验结论		整个预制桩安装施工符合设计及规范要求			
检验仪器及编号		卷尺			
检验人员	颜高高	检验日期	2017 年 3 月 28 日		

平行检验记录表

工程名称：金坛区直溪镇二期 20MW 鱼塘水面光伏电站项目

编号：002

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区 A1、A2 箱变基础支模	实施单位	常州金坛建总建设工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	基础坐标位置	设计图纸	合格		
2	模板标高	设计图纸	合格		
3	模板各部分尺寸	设计图纸	合格		
4	支模牢固性		合格		
检验结论		整个模板施工符合设计及规范要求			
检验仪器及编号		卷尺			
检验人员	颜高高	检验日期	2017年4月1日		

平行检验记录表

工程名称：金坛区直溪镇二期 20MW 鱼塘水面光伏电站项目

编号：003

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	组件支架	材料型号规格	
		生产厂家	宁夏源品钢结构工程有限公司	使用部位	光伏支架安装
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	镀锌层厚度	设计要求	合格		
2	材料厚度	设计要求	合格		
3	材料外形尺寸	设计要求	合格		
4	材料各孔洞尺寸	设计要求	合格		
检验结论		支架材料整体指标符合设计及规范要求			
检验仪器及编号		卷尺、游标卡尺、测厚仪			
检验人员	顾高高	检验日期	2017 年 4 月 5 日		

平行检验记录表

工程名称：金坛区直溪镇二期 20MW 鱼塘水面光伏电站项目

编号：004

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区支架安装	实施单位	特变电工湖南工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	支架安装角度	设计要求	合格		
2	螺栓紧固情况	设计要求	合格		
3	支架的平整度	设计要求	合格		
4	支架直线度	设计要求	合格		
5	支架各部位相对尺寸	设计要求	合格		
检验结论		支架安装施工符合设计及规范要求			
检验仪器及编号		角度仪、卷尺			
检验人员	郭高商	检验日期	2017 年 4 月 6 日		

平行检验记录表

工程名称：金坛区直溪镇二期 20MW 鱼塘水面光伏电站项目

编号：005

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	接地扁铁焊接	实施单位	常州金坛建总建设工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	扁铁型号	设计要求	合格		
2	扁铁镀锌层厚度	设计要求	合格		
3	焊接搭接面	设计要求	合格		
4	焊接质量	设计要求	合格		
5	焊接接头防腐	设计要求	合格		
检验结论		接地扁铁焊接符合设计及规范要求			
检验仪器及编号		钢卷尺、测厚仪			
检验人员	颜高高	检验日期	2017年4月10日		