

GFDZJBM26:平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称：池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号：0/0.

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	接地网施工	实施单位	中国葛洲坝集团
		其他	团电有限责任公司		
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1.	接地网除锈		设计图纸	符合要求 1.4mm 漆	
2.	扁钢搭接面不欠		规范要求	搭接长度 2 倍	
3.	防腐		设计规范要求	符合要求	汇报资料
4.	焊接面		设计规范要求	三遍油漆	
5.	接地极间距		设计要求	符合要求	5m~5.5m
6.					
检验结论			合格		
检验仪器及编号			游标卡尺		
检验人员	王		检验日期	2017 年 4 月 24 日	