

GFDZJBM26:平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号: 013

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	隔离开关安装	实施单位	中国葛洲坝
		其他			陈田地有限公司
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1.	管径验收检查	设计图纸	符合	GB50147-2010	
2.	管路与预埋件	设计图纸	可靠牢固		
3.	管径测量	设计图纸	符合		
4.	隔离开关与操作联动	设计图纸	可靠无碍		
5.	底座接地	设计图纸	符合要求		
6.	相色标志	设计图纸	符合要求		
7.	初始绝缘电阻	设计图纸	符合规定		
检验结论		合格			
检验仪器及编号					
检验人员	陈谈、赵智	检验日期	2017年10月10日		

