

GFDZJBM26:平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号: 14

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/	
		生产厂家	/	安装位置	/	
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/	
		生产厂家	/	使用部位	/	
	工序	工序名称	二期光伏场区支架安装		实施单位	中国葛洲坝集团电力有限责任公司
		其他	二期光伏场区支架组串安装			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果		备注	
1	外观尺寸	设计图纸要求	符合设计要求		合格	
2	零部件尺寸	设计图纸要求	符合设计要求		合格	
3	螺栓紧固检查	设计图纸要求	符合设计要求		合格	
4	组串力沿高度差	设计图纸要求	符合设计要求		合格	
5	组串安装角度	设计图纸要求	22°~23°		合格	
6	组串边沿尺寸	设计图纸要求	360mm~370mm		合格	
7	组串下边沿离地高度	设计图纸要求	1.8m~2.0m		合格	
检验结论		合格				
检验仪器及编号		钢卷尺、角度测量仪				
检验人员	赵毅、JL		检验日期	2017年7月21日		