

GFDZJBM26:平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号: 16

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	二期汇流箱安装	实施单位	安徽淮河能源电力有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	箱体固定	正负零以上 730mm	700-800mm	合格	
2	箱体安装	设计要求	抱箍螺栓连接可靠	合格	
3	汇流箱接地线	设计要求	与水平接地网可靠连接	合格	
4	箱内开关检查	设计要求	断开灵活	合格	
检验结论		合格			
检验仪器及编号		卷尺			
检验人员	赵毅, 王	检验日期	2017年7月15日		