

GFDZJBM26:平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号: 19

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	二期光伏并网施工		中国葛州坝集团电力有限责任公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	接地沟深度	设计图纸	1.4m深	符合要求	
2	扁钢搭接面积	规范要求	大于宽度2倍		
3	防腐	设计规范	符合要求	沥青漆料	
4	焊接面	设计规范	三面焊		
5	接地极间距	设计要求	符合要求	5m-5.5m	
检验结论		合格			
检验仪器及编号		青尺			
检验人员	赵毅	检验日期	2017年8月13日		