

GFDZJBM26:平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号: 01

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	接地扁铁	材料型号规格	50x5
		生产厂家	邯郸纵横钢铁	使用部位	接地
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1.	镀锌扁钢厚度测量	设计图纸要求	4.95mm ~ 5.00mm		
2.	镀锌扁钢厚度测量	设计图纸要求	4.90mm ~ 5.10mm		
3.	镀锌扁钢厚度测量	设计图纸要求	80mm ~ 120mm		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		游标卡尺, 镀锌测厚仪			
检验人员	赵春品 印	检验日期	2017年 04月 10日		