

GFDZJBM26:平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号: 21

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/	
		生产厂家	/	安装位置	/	
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/	
		生产厂家	/	使用部位	/	
	工序	工序名称	二期增补区支架安装		实施单位	中国水利水电建设集团
		其他	二期增补区组件安装			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注		
1	外观尺寸	设计图纸要求	符合设计要求	合格		
2	型材壁厚尺寸	设计图纸要求	符合设计要求	合格		
3	螺栓紧固检查	设计图纸要求	符合设计要求	合格		
4	组件边沿高差	设计图纸要求	符合设计要求	合格		
5	组件安装角度	设计图纸要求	22°~23°	合格		
6	组件边沿尺寸	设计图纸要求	300mm~370mm	合格		
7	组件下沿离地高度	设计图纸要求	1.6m~2.0m	合格		
检验结论		合格				
检验仪器及编号		钢卷尺、角度测量仪				
检验人员	赵毅、丁立	检验日期	2017年08月24日			