

GFDZJBM26:平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号: 22

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	二期光伏区接网铁线		中电普华集团 电力有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	搭接面积	2d	120-160mm	GB/T 50064-2014	
2	埋设深度	1400mm	合格	GB/T 50064-2014	
检验结论		合格			
检验仪器及编号		合格卷尺			
检验人员	赵毅 丁立	检验日期	2017年08月29日		