

GFDZJBM26:平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号: 24

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	贵池区光伏扶贫电站(一期)实施单位		贵池区光伏扶贫电站(一期)
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	安装方位	图纸设计要求	符合要求		
2	预埋件尺寸标准	图纸设计要求	符合要求		
3	预埋接地	规范要求	符合要求		
4	安装就位	图纸设计要求	符合要求		
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		卷尺、图纸			
检验人员	赵毅	检验日期	2017年09月09日		